

Peeter Tambu
Peaarhitekt (direktori asetäitja)
Narva Linnavalitsus
Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Peetri plats 5
20308 Narva

Teie: 14.06.2010 nr 1-13/550

Meie: 22.07.2010 nr NEV/24274-1

Ak. Maslovi tn 5 maa-ala detailplaneering

Austatud härra Tambu

Elektrienergiaga varustav firma VKG Elektrivõrgud OÜ vaatas läbi maaüksuse aadressil Ak. Maslovi tn 5 esitatud detailplaneeringu projekti ja palub seda mitte kinnitada kuni projekteeritavate hoonete elektrienergiaga varustamise küsimuse lahendamist.



Detailplaneeringule on lisatud hoonete elektrienergiaga varustamise projekteerimiseks tehnilised tingimused kehtivusega kuni 17.08.2007.a. Kuid ka need, ilmselt tähtaja ületanud tehnilised tingimused ei ole täidetud.

VKG Elektrivõrgud OÜ tempel kooskõlastamise kohta TKK/791. 02.06.2009, mis on esitatud detailplaneeringu joonistel. kinnitab projektdokumentatsioonile kantud olemasolevate elektrivõrkude tegelikku paigutust. ja seda ei saa lugeda projekteeritava objekti elektrienergiaga varustamise lahenduse kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega



Hillar Sumberg
Tehnikadirektor


M. C. Jõniste
22.07.2010

Sergei Šutov 716 6609